

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Североморск, ул. Фулика 5.

(Инженерные системы)

П/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем
1	3	4	5
	<u>Система канализации (подвал)</u>		
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (в том числе стояки)	100 м трубопровода с фасонными частями	3,7
2	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм (в подвале)	100 м трубопровода	3,7
	<u>Система холодного и горячего водоснабжения (подвал)</u>		
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,34
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 76 мм	100 м трубопровода	0,5
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,6
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,2
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,9
8	Установка отключающего вентиля Ду25	шт	30
9	Установка спускного вентиля Ду20	шт	4
10	Установка спускного вентиля Ду15	шт	30